

PRINCIPALI DISTANZE DA OSSERVARE NELL'INSTALLAZIONE DEL SERBATOIO	CAPACITÀ DEL SERBATOIO			
	fino a 0,3 m ³	>0,3 - a 3 m ³	>3 - a 5 m ³	>5 - a 13 m ³
<p>a) ⁽¹⁾ fabbricati, aperture di fogne, cunicoli chiusi, eventuali fonti di accensione, aperture poste al piano di posa dei serbatoi e comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di campagna, depositi di materiali combustibili ovvero infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151</p> <p>⁽¹⁾ Riducibili fino alla metà per interrimento serbatoio o interposizione di muro</p>	⁽¹⁾ 2,5 m	⁽¹⁾ 5 m	⁽¹⁾ 7,5 m	⁽¹⁾ 15 m
<p>b) fabbricati ovvero locali destinati anche in parte e esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, ⁽²⁾ depositi di materiali combustibili ovvero infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151</p> <p>⁽²⁾ Riducibili fino alla metà esclusivamente per interrimento serbatoio (fabbricati e/o locali serviti dal deposito, destinati anche in parte ad esercizi pubblici, a collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo)</p>	⁽²⁾ 5 m	⁽²⁾ 10 m	⁽²⁾ 15 m	⁽²⁾ 22 m
<p>c) ⁽³⁾ linee ferroviarie e tramviarie</p> <p>d) ⁽⁴⁾ proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione</p> <p>e) autobotte in fase di scarico deve essere posto ad una distanza minima</p> <p>⁽³⁾ Riducibili fino alla metà per interrimento serbatoio o interposizione di muro</p> <p>⁽⁴⁾ Riducibili fino alla metà esclusivamente per interrimento serbatoio</p>	⁽³⁾ 15 m ⁽⁴⁾ 15 m 3 m	⁽³⁾ 15 m ⁽⁴⁾ 15 m 3 m	⁽³⁾ 15 m ⁽⁴⁾ 15 m 3 m	⁽³⁾ 15 m ⁽⁴⁾ 15 m 3 m
<p>DISTANZE DI PROTEZIONE (ovvero dai confini) Confine di proprietà ⁽⁵⁾ Riducibili fino alla metà per interrimento serbatoio o interposizione di muro</p>	⁽⁵⁾ 1,5 m	⁽⁵⁾ 3 m	⁽⁵⁾ 3 m	⁽⁵⁾ 6 m
<p>ALTRE DISTANZE Recinzione: tra il serbatoio e la recinzione deve essere osservata una distanza minima</p>	1 m			